



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 65-14-94, mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)63-30-15, E-mail: ogpnindao@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнотоемского и Красноборского районов**
Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840) 3-12-05, E-Mail - ogpn10arh@yandex.ru
Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 1, тел. 8(81854) 3-17-31, E-Mail - ogpn02arh@yandex.ru

«24» января 2022 г., 16 час. 30 мин. № 2
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 13.01.2022 № 1, учётный № проверки 29220061000200594669
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Новинским Игорем Васильевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнотоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области – главным государственным инспектором Верхнотоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя (руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)
эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания котельной государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания», расположенного по адресу: 165453 Архангельская область, Красноборский район, д. Верхняя Сергиевская, д. 4 (объект защиты категории значительного риска), к которому предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
165453 Архангельская область, Красноборский район, д. Верхняя Сергиевская, д. 4
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания»
ИНН: 2914002798, юридический адрес: 165430 Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" января 2022 г., 15 час. 20 мин.

по "24" января 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось с "18" января 2022 г., 16 час. 05 мин.
по "21" января 2022 г., 14 час. 00 мин.; 21" января 2022 г., 15 час. 00 мин. по "24" января 2022 г., 15 час. 00 мин.;

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущены к эксплуатации светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещении котельной.	Подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее: ППР РФ)	01.11.2022	
2.	В здании котельной стропила и обрешетка, выполненные из древесины, не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (документация, подтверждающая обработку, проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, на объекте защиты отсутствует).	Пункт 13 НПР РФ; пункт 5.4.5 Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС от 12.03.2020 №151	01.11.2022	
3.	Допустила эксплуатацию котельной установки, работающей на твердом	п/п «з» пункта 79 ППР РФ	01.11.2022	

	топливе, дымовая труба которой не оборудована искрогасителем и не очищена от сажи.			
4.	Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия.	Пункт 78 ППР РФ	01.11.2022	
5.	Объект защиты (здание котельной) не оборудован системой обеспечения пожарной безопасности	ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 3 свода правил 486.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	01.11.2022	
6.	В здании котельной допускается к эксплуатации печь с противопожарной разделкой, которая составляет 15 см, вместо необходимых 38 см	Пункт 77 ППР РФ; пункт 5.14 свода правил 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	01.11.2022	
7.	Руководитель организации не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании котельной.	Пункт 2 ППР РФ	01.11.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и

пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР
Верхнетоемского и Красноборского районов
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области

И.В. Повинский

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
производившего выездную проверку) (подпись)

Повинский Игорь Васильевич — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготавлившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» Червочкина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина, ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «30» минут «24» января 2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Архангельской области

Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 65-14-94, mchls29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Архангельская обл., г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182)63-30-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Верхнетоемского и Красноборского районов

Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840) 3-12-05, E-Mail ogpn10arh@yandex.ru
Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д. 1, тел. 8(81854) 3-17 31, E-Mail ogpn02arh@yandex.ru

«24» января 2022 г., 17 час. 00 мин. № 1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 13.01.2022 № 1, учётный № проверки 29220061000200546580

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Худяковой Александрой Валерьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области, государственным инспектором Верхнетоемского и Красноборского районов по пожарному надзору

(указывается фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания отделения временного проживания государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания», расположенного по адресу: 165453 Архангельская область, Красноборский район, д. Верхняя Сергиевская, д. 2 (объект защиты категории чрезвычайно-высокого риска), к которому предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

165453 Архангельская область, Красноборский район, д. Верхняя Сергиевская, д. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания» ИПП: 2914002798, юридический адрес: 165430 Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" января 2022 г., 14 час. 30 мин.

по "24" января 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось с "18" января 2022 г., 15 час. 18 мин. по "21" января 2022 г., 14 час. 00 мин.; 21" января 2022 г., 15 час. 00 мин. по "24" января 2022 г., 16 час. 00 мин.;

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущены к эксплуатации светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) на балконе 2 этажа.	Подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее: ППР РФ)	01.11.2022	
2.	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения лицевблока на улицу.	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее: ФЗ №123-ФЗ); п/п 1 пункта 17 ППР РФ; пункт 4.1.2 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее СП 1.13130.2020)	01.11.2022	
3.	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из коридора у медицинского кабинета на	ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР РФ, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020	01.11.2022	

	улицу.			
4.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние дверной ручки, расположенной на двери ведущей из помещения пищеблока на улицу	Пункт 29 ППР РФ	01.11.2022	
5.	Руководитель организации не утвердил инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании отделения временного проживания	Пункт 2 ППР РФ	01.11.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одно из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР
Верхнетоемского и Красноборского районов
УИДиПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



А.В. Худякова

Худякова Александра Валерьевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» Червошкина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, ознакомленного с актом выездной проверки)

«17» часов «00» минут «24» января 2022 года

