

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Номер КНМ: 29230061000205134391 от 20.02.2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(8182) 65-14-94, mchs29@29.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, д. 51, тел. 8(8182) 28-80-15, E-mail: ogpnundao@29.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и  
Красноборского районов (далее – ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского районов  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области)**

Архангельская область, с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840)3-12-05, E-mail: ogpn10arh@29.mchs.gov.ru

**(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ №29-10-2023/003рс/1**

(первая цифра решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственнику, 2-арендатору, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания», ОГРН: 1042901306337, ИНН: 2914002798, юридический адрес: 165430 Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР города Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного государственного инспектора Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору Паншина Алексея Владимировича от 20.02.2023 №29-10-2023/003рс в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 28 февраля 2023 года был проведен внеплановый инспекционный визит начальником ОНДиПР Верхнетоемского и Красноборского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главным государственным инспектором Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору Паншиным Алексеем Владимировичем в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский комплексный центр социального обслуживания», ОГРН: 1042901306337, ИНН: 2914002798, юридический адрес: 165430 Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 14., которое является правообладателем зданий и помещений расположенных по адресу: 165453, Архангельская область, Красноборский район, д. Верхняя Сергиевская, дом 2 (объект защиты категории чрезвычайно-высокого риска), к которым предъявляются требования пожарной безопасности.

В ходе инспекционного визита присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Красноборский КЦСО» Червочкина Светлана Николаевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения пищеблока на улицу.	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее: ФЗ №123-ФЗ); п/п 1 пункта 17 ППР РФ; пункт 4.1.2 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее СП 1.13130.2020)	01.10.2023	
2.	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из коридора у медицинского кабинета на улицу.	ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР РФ, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения

