



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: [kraskeso@bk.ru](mailto:kraskeso@bk.ru)

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 10.03.2023 г. № 108

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнетоемского и  
Красноборского районов

А.В. Паншину

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на представление от 07.03.2023  
года № 70-5-15-2-44 сообщает:

С целью устранения нарушений требований пожарной безопасности учреждением 23.10.2022 года посредством проведения аукциона в электронной форме заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству крылец здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов. Аукцион был проведен своевременно при поступлении учреждению дополнительного финансирования. Срок выполнения работ установлен в контракте с 01 июня по 31 августа 2023 года. В зимний период проведение такого рода работ невозможно, так как это будет влиять на их качество.

После подписания документов о приемке выполненных работ учреждение направит в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов уведомление об окончании работ и исполнении предписания от 28.02.2023 года № 29-10-2023/003р/1.

## Приложение:

1. Копия контракта на выполнение работ по устройству крылец здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов от 23.10.2022 года № 5.

Директор



С.Н. Червочкина





МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: kraskcso@bk.ru

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 07.12.2023 г. № 466

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы

Верхнетоемского и  
Красноборского районов

Г.В. Чирцову

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на предписание об устранении нарушений обязательных требований от 15.11.2023 года № 2310/515-29/35-П/ПВП сообщает:

В период с 01.11.2023 года по 15.11.2023 года в ходе проведения плановой выездной проверки здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов были выявлены следующие нарушения:

1. Эвакуационный выход на первом этаже, расположенный с правой стороны относительно входа в здание, имеет порог высотой 8 см, что не соответствует требованиям пункта 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

2. У эвакуационного выхода, расположенного на первом этаже, с левой стороны относительно входа не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа;

3. В коридорах 1 и 2 этажей на планах эвакуации неверно отмечено положение ручных пожарных извещателей;

4. В помещениях для проживания людей на 1 и 2 этажах отсутствуют планы эвакуации.

На момент проведения проверки планы эвакуации на 1 и 2 этажи были заказаны, изготовлены, но к окончанию проверки не успели подойти

доставкой СДЭК. В настоящее время планы эвакуации установлены на 1 и 2 этажах (фото прилагается).

Планы эвакуации в жилые комнаты на 1 и 2 этажах заказаны, заключен договор 27.11.2023 года. До 01.02.2024 года нарушение будет устранено.

Устройство для свободного открывания изнутри без ключа на дверь эвакуационного выхода на 2 этаже будет установлено в срок до 03.06.2024 года.

Высота порога эвакуационного выхода на первом этаже, расположенного с правой стороны относительно входа в здание, будет скорректирована путем подливки бетоном в теплый период времени в срок до 20.05.2024 г.

Приложение:

1. Копия акта от 23.11.2023 года № 382/5.
2. Фотографии в количестве 2 шт.

Директор

**С.Н. Червочкина**





МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: [kraskeso@bk.ru](mailto:kraskeso@bk.ru)

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 07.12.2023 г. № 467

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнетоемского и  
Красноборского районов

А.В. Паншину

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 06.12.2023 года № ИВ-178-5-15-402 сообщает:

В период с 01.11.2023 года по 15.11.2023 года в ходе проведения плановой выездной проверки здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов были выявлены следующие нарушения:

1. Эвакуационный выход на первом этаже, расположенный с правой стороны относительно входа в здание, имеет порог высотой 8 см, что не соответствует требованиям пункта 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
2. У эвакуационного выхода, расположенного на первом этаже, с левой стороны относительно входа не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа;
3. В коридорах 1 и 2 этажей на планах эвакуации неверно отмечено положение ручных пожарных извещателей;
4. В помещениях для проживания людей на 1 и 2 этажах отсутствуют планы эвакуации.

На момент проведения проверки планы эвакуации на 1 и 2 этажи были заказаны, изготовлены, но к окончанию проверки не успели подойти доставкой СДЭК. В настоящее время планы эвакуации установлены на 1 и 2 этажах (фото прилагается).

Планы эвакуации в жилые комнаты на 1 и 2 этажах заказаны, заключен договор 27.11.2023 года. До 01.02.2024 года нарушение будет устранено.

Устройство для свободного открывания изнутри без ключа на дверь эвакуационного выхода на 2 этаже будет установлено в срок до 03.06.2024 года.

Высота порога эвакуационного выхода на первом этаже, расположенного с правой стороны относительно входа в здание, будет скорректирована путем подливки бетоном в теплый период времени в срок до 20.05.2024 г.

Приложение:

1. Копия акта от 23.11.2023 года № 382/5.
2. Фотографии в количестве 2 шт.

Директор



С.Н. Червочкина



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: [kraskcso@bk.ru](mailto:kraskcso@bk.ru)

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 28.12.2023 г. № 487

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнетоемского и  
Красноборского районов

А.В. Паншину

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на предписание об устранении нарушений обязательных требований от 15.11.2023 года № 2310/515-29/35-П/ПВП сообщает:

Планы эвакуации в жилые комнаты на 1 и 2 этажах изготовлены и получены 11 декабря 2023 года, установлены 27 декабря 2023 года.

Приложение:

1. Копия акта от 11.12.2023 года № 450/5.
2. Фотографии в количестве 5 шт.

Директор

С.Н. Червочкина



Червочкина Светлана Николаевна  
8 (81840) 3-12-51



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: [kraskeso@bk.ru](mailto:kraskeso@bk.ru)

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 20.05.2024 г. № 176

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнетоемского и  
Красноборского районов

А.В. Паншину

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на предписание об устранении нарушений обязательных требований от 15.11.2023 года № 2310/515-29/35-П/ПВП сообщает:

В период с 01.11.2023 года по 15.11.2023 года в ходе проведения плановой выездной проверки здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов были выявлены следующие нарушения:

1. Эвакуационный выход на первом этаже, расположенный с правой стороны относительно входа в здание, имеет порог высотой 8 см, что не соответствует требованиям пункта 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Высота порога эвакуационного выхода на первом этаже, расположенного с правой стороны относительно входа в здание, скорректирована путем подливки бетоном.

Приложение:

1. Фотографии в количестве 1 шт.

Директор

Червочкина Светлана Николаевна  
8 (81840) 3-12-51

С.Н. Червочкина



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ул. Гагарина, д. 14, с. Красноборск,  
Архангельская область, 165430  
Тел./факс 8(81840) 3-12-51  
email: [kraskcso@bk.ru](mailto:kraskcso@bk.ru)

ОКПО 72364334, ОГРН 1042901306337  
ИНН 2914002798/КПП 291401001

от 31.05.2024 г. № 188

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Верхнетоемского и  
Красноборского районов

А.В. Паншину

165430, Архангельская область, с.  
Красноборск, ул. Красная, д. 42

ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» на предписание об устранении нарушений обязательных требований от 15.11.2023 года № 2310/515-29/35-П/ПВП сообщает:

В период с 01.11.2023 года по 15.11.2023 года в ходе проведения плановой выездной проверки здания стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов были выявлены следующие нарушения:

1. У эвакуационного выхода, расположенного на первом этаже, с левой стороны относительно входа не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа.

Нарушение устранено, на дверь установлена щеколда для возможности свободного открывания двери изнутри без ключа.

Приложение:

1. Фотографии в количестве 2 шт.

Директор

С.Н. Червочкина



Червочкина Светлана Николаевна  
8 (81840) 3-12-51